

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

УНД и ПР Главного управления

(наименование территориального органа государственного пожарного надзора)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrrsk.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа государственного пожарного надзора)

Предписания №1008/1/1-50

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №40»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору К.Г. Иванова от «23» сентября 2020 года № 1008, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. 15 октября 2020 года; с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 21 октября 2020 года, с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. 30 октября 2020 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Аневичем Вадимом Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора
(государственных инспекторов) по

Территории, здания и помещений МБДОУ №40 по адресу: г. Красноярск, ул. Ключевская, 99

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа
местного самоуправления)

совместно с заместителем заведующего МБДОУ №40 по АХЧ Дмитриевой Натальей
Прокопьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки:

№ Предпи сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасност и
1	2	3	4
1008/1/1	На одной створке двери, ведущей из пом. №3.09 (раздевальная группы «Крокодилы») в помещение №3.01 (лестничная клетка) отсутствует приспособление	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве,	01.11.2021

	для самозакрывания (3 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/2	На одной створке двери, ведущей из пом. №3.14 (спальня группы «Крокодилы») в помещении №3.15 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (3 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности»	01.11.2021

		1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/3	На одной створке двери, ведущей из пом. №3.02 (раздевальная группы «Слонята») в помещение №3.01 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (3 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О	01.11.2021

		техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/4	На одной створке двери, ведущей из пом. №3.07 (спальня группы «Слонята») в помещение №3.08 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (3 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О	01.11.2021

		техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/5	На одной створке двери, ведущей из пом. №3.44 (раздевальная группы «Зебрыта») в помещение №3.36 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (3 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений	01.11.2021

		должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/6	На одной створке двери, ведущей из пом. №3.49 (спальня группы «Зебры») в помещение №3.50 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (3 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.11.2021

		«Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для samozакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для samozакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для samozакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/7	На одной створке двери, ведущей из пом. №3.37 (раздевальная группы «Львята») в помещение №3.36 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для samozакрывания (3 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для samozакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод	01.11.2021

		правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/8	На одной створке двери, ведущей из пом. №3.42 (спальня группы «Львята») в помещение №3.43 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (3 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для	01.11.2021

		самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/9	На одной створке двери, ведущей из пом. №3.31 (фойе) в помещение №3.36 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (3 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	01.11.2021
1008/1/10	На одной створке двери, ведущей из пом. №3.16 (фойе) в помещение №3.01 (лестничная клетка)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона	01.11.2021

	отсутствует приспособление для самозакрывания (3 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/11	На одной створке двери, ведущей из пом. №2.09 (раздевальная группы «Черепашки») в помещение №2.01 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (2 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты»	01.11.2021

		В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/12	На одной створке двери, ведущей из пом. №2.14 (спальня группы «Черепашки») в помещение №2.15 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (2 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены	01.11.2021

		требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/13	На одной створке двери, ведущей из пом. №2.02 (раздевальная группы «Обезьянки») в помещение №2.01 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (2 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены	01.11.2021

		требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления - для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/14	На одной створке двери, ведущей из пом. №2.07 (спальня группы «Обезьянки») в помещение №2.08 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (2 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	01.11.2021

		пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/15	На одной створке двери, ведущей из пом. №2.44 (раздевальная группы «Жирафики») в помещение №2.36 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (2 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения»	01.11.2021

		п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/16	На одной створке двери, ведущей из пом. №2.49 (спальня группы «Жирафики») в помещении №2.50 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (2 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей	01.11.2021

		квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/17	На одной створке двери, ведущей из пом. №2.37 (раздевальная группы «Верблюжата») в помещение №2.36 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (2 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для	01.11.2021

		самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/18	На одной створке двери, ведущей из пом. №2.42 (спальня группы «Вербложата») в помещение №2.43 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (2 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	01.11.2021
1008/1/19	На одной створке двери,	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008	01.11.2021

	ведущей из пом. №2.31 (фойе) в помещение №2.36 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (2 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/20	На одной створке двери, ведущей из пом. №2.16 (фойе) в помещение №2.01 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (2 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом	01.11.2021

		переворужении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/21	На одной створке двери, ведущей из пом. №1.18 (раздевальная группы «Кенгурята») в помещение №1.02 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (1 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты	01.11.2021

		считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/22	На одной створке двери, ведущей из пом. №1.23 (спальня группы «Кенгурята») в помещение №1.24 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (1 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не	01.11.2021

		превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/23	На одной створке двери, ведущей из пом. №1.10 (раздевальная группы «Бегемотики») в помещение №1.02 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (1 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными	01.11.2021

		документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/24	На одной створке двери, ведущей из пом. №1.15 (спальня группы «Бегемотики») в помещение №1.16 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (1 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей.	01.11.2021

		Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для samozакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для samozакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для samozакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/25	На одной створке двери, ведущей из пом. №1.46 (раздевальная группы «Тигрята») в помещение №1.62 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для samozакрывания (1 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на	01.11.2021

		лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/26	На одной створке двери, ведущей из пом. №1.51 (спальня группы «Тигрята») в помещение №1.52 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (1 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты.	01.11.2021

		Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для samozакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для samozакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/27	На одной створке двери, ведущей из пом. №1.53 (раздевальная группы «Носорожки») в помещение №1.62 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для samozакрывания (1 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для samozакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для samozакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для samozакрывания и уплотнение в притворах для	01.11.2021

		дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/28	На одной створке двери, ведущей из пом. №1.58 (спальня группы «Носорожки») в помещение №1.59 (лестничная клетка) отсутствует приспособление для самозакрывания (1 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности " ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	01.11.2021
1008/1/29	Дверь эвакуационного выхода из пом. 1.38 (тамбур) непосредственно наружу открывается не по направлению выхода из	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов	01.11.2021

	здания (1 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.2.22. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания» что не противоречит требованиям п. 4.2.6. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания»	
1008/1/30	На одной створке противопожарной двери, ведущей из пом. №1.72 (физкультурный зал) в помещение №1.74 (коридор) отсутствует приспособление для самозакрывания (1 этаж здания) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные	01.11.2021

		техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре»	
1008/1/31	Горизонтальное расстояние от извещателя до электросветильника в пом. 1.67 (кабинет врача) на I этаже здания менее 0,5 м (фактически 0,45 м) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта» п 13.3.6 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения	01.11.2021

		автоматические. Нормы и правила проектирования» «Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздухопроводы, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности»	
1008/1/32	Горизонтальное расстояние от извещателя до электросветильника в пом. 2.02 (раздевальная группы «Обезьянки») на 2 этаже здания менее 0,5 м (фактически 0,37 м) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта» п 13.3.6 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» «Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздухопроводы, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового	01.11.2021

		излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности»	
1008/1/33	Горизонтальное расстояние от извещателя до электросветильника в пом. 3.34 (подсобное помещение) на 3 этаже здания менее 0,5 м (фактически 0,46 м) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта» п 13.3.6 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» «Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности»	01.11.2021
1008/1/34	Горизонтальное расстояние от извещателя до электросветильников в пом. 3.19 (тамбур) на 3 этаже здания менее 0,5 м (фактически 0,36 и 0,42 м) (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом	01.11.2021

		переворужении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта» п 13.3.6 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» «Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности»	
1008/1/35	Предел огнестойкости двери установленной в помещение склада (пом. 3.17) категории В2 не соответствует пределу огнестойкости заполнения проемов в противопожарной перегородке 1-го типа (п. 1.1, 1.5 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены	01.11.2021

		требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов: 1) устройство противопожарных преград» п 5.2.6 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» «Размещаемые в зданиях, сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф1.3 части здания или помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2.» п 5.1.2 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» «Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и (или) другими нормативными документами»	
1008/1/36	Предел огнестойкости площадок лестниц и ступеней лестничных маршей в лестничной клетке №3 менее R60 (отсутствует огнезащитная обработка) (п. 1.1, 1.5 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены	01.11.2021

		требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ст. 58 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «1. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты. 2. Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону»	
1008/1/37	Предел огнестойкости площадок лестниц и ступеней лестничных маршей в лестничной клетке №4 менее R60 (отсутствует огнезащитная обработка) (п. 1.1, 1.5 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ст. 58 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «1. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты. 2. Требуемые пределы огнестойкости	01.11.2021

		строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону»	
1008/1/38	Предел огнестойкости площадок лестниц и ступеней лестничных маршей в лестничной клетке №5 менее R60 (отсутствует огнезащитная обработка) (п. 1.1, 1.5 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ст. 58 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «1. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты. 2. Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону»	01.11.2021
1008/1/39	Предел огнестойкости площадок лестниц и ступеней лестничных маршей в лестничной клетке №6 менее R60 (отсутствует огнезащитная обработка) (п. 1.1, 1.5 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены	01.11.2021

		требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ст. 58 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «1. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты. 2. Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону»	
1008/1/40	Отсутствует точечный дымовой пожарный извещатель в отсеке потолка шириной более 0,75 м ограниченном строительными конструкциями, выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м (фактически 0,42 м) в пом. 2.16 на 2 этаже здания (п. 1.1, 1.9 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска)	01.11.2021

		эвакуации людей в условиях конкретного объекта» п 13.3.8 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» «Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м»	
1008/1/41	Высота ступени в лестничной клетке (пом. 1.59) составляет 32,5 см (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом - "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.3. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1, а ширина проступи - как правило, не менее 25 см, за исключением наружных лестниц; высота ступени - не более 22 см и не менее 5 см» что не противоречит требованиям п. 4.4.2. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см»	01.11.2021

1008/1/42	Уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями в помещении спальни (пом. 2.42) на уровне головы спящего человека составляет менее 70 дБ (фактически - 48 дБ) (протокол замеров уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей №316-3-2-2020 от 23.10.2020) (п. 1.1, 1.6, 1.10 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта» п. 4.3 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» «В спальнях помещений звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека»	01.11.2021
1008/1/43	Уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями в помещении спальни (пом. 2.42) на уровне головы спящего человека составляет менее 70 дБ (фактически - 48 дБ) (протокол замеров уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты»	01.11.2021

	№316-3-2-2020 от 23.10.2020) (п. 1.1, 1.6, 1.10 проверочного листа)	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта» п. 4.3 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» «В спальнях помещений звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека»	
1008/1/44	Уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями в помещении спальни (пом. 3.07) на уровне головы спящего человека составляет менее 70 дБ (фактически - 48 дБ) (протокол замеров уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей №315-3-2-2020 от 23.10.2020) (п. 1.1, 1.6, 1.10 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не	01.11.2021

		превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта» п. 4.3 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» «В спальнях помещений звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека»	
1008/1/45	Уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями в помещении спальни (пом. 1.23) на уровне головы спящего человека составляет менее 70 дБ (фактически - 53 дБ) (протокол замеров уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей №314-3-2-2020 от 23.10.2020) (п. 1.1, 1.6, 1.10 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2021

		«В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта» п. 4.3 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» «В спальнях помещений звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека»	
1008/1/46	Отсутствует дверь ведущая из вестибюля (пом. 1.03) в лестничную клетку (пом. 1.02) на первом этаже здания (п. 1.1, 1.5 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.4.6. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы	01.11.2021

		дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир» что не противоречит требованиям п. 4.2.7. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу»	
1008/1/47	Отсутствует обозначение верхнего края эвакуационного выхода из тамбура (пом. 1.65) непосредственно наружу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, а также не обеспечена его травмобезопасность при высоте выхода 1,89 м (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.1.5. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов допускается в пределах не более чем 5%» п. 4.2.18. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как правило, не менее 1,9 м. В любом случае при высоте выхода менее 1,9	01.11.2021

		м должно быть применено обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, а также обеспечена его травмобезопасность»	
1008/1/48	Отсутствует обозначение верхнего края пути эвакуации из лестничной клетки (пом. 1.62) в вестибюль (пом. 1.64) в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, а также не обеспечена его травмобезопасность при высоте пути 1,89 м (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.1.5. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов допускается в пределах не более чем 5%» п. 4.3.2. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету, как правило, должна быть не менее 2 м В местах уменьшения высоты эвакуационного пути до значения менее 2 м требуется предусматривать обозначения указанных мест сигнальной разметкой в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и мероприятия для предотвращения травмирования людей»	01.11.2021
1008/1/49	Отсутствует обозначение верхнего края пути эвакуации из раздаточной (пом. 1.25) в вестибюль (пом. 1.03) в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, а также не	ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:	01.11.2021

	обеспечена его травмобезопасность при высоте пути 1,95 м (п. 1.1, 1.6 проверочного листа)	1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты» В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения» п. 4.1.5. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов допускается в пределах не более чем 5%» п. 4.3.2. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету, как правило, должна быть не менее 2 м В местах уменьшения высоты эвакуационного пути до значения менее 2 м требуется предусматривать обозначения указанных мест сигнальной разметкой в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и мероприятия для предотвращения травмирования людей»	
1008/1/50	Отсутствует система приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением в незадымляемой лестничной клетке типа Н2 (лестничная клетка №2), предусмотренная проектной документацией (п. 9.3 раздела №9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» проектной документации №097-17-ПБ) (п. 1.1, 1.6, 1.10 проверочного листа)	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012) «При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требования пожарной безопасности"»	01.11.2021
1008/1/51	Отсутствует уточненная	ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008	01.02.2021

декларация пожарной безопасности, составленная в течении одного года со дня изменения содержащихся в ней сведений (акт о приемке в эксплуатацию после капитального ремонта от 01.08.2019).	г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного владельца объекта защиты, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений»	
--	---	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Красноярска
по пожарному надзору
Аневич В.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

« 30 » 10 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

Косилов
(подпись)

И.О. Забедина
Косилов А.В.
(должность, фамилия, инициалы)

« 30 » 10 20 20 г.