

Отметка о размещении сведений
в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий:
QR-код<*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-91 sekretar@24.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1832/2**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 40" (далее – МАДОУ № 40)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки от 18.10.2021
№1832 года в период с «10» ноября 2021 г. по «18» ноября 2021 г. старшим
инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
Свердловскому району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску старшим
лейтенантом внутренней службы Кудра Дарьей Дмитриевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие - внеплановая выездная проверка в
отношении зданий детского сада (г. Красноярск, ул. Ключевская, 99), которым
владеет и (или) пользуется МАДОУ № 40

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица –заместите-
литель заведующего МАДОУ № 40 по АХЧ Дмитриева Наталья Прокопьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии
со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности и	Отметка о выполнении
1.	Дверь эвакуационного выхода из пом. 1.38 (тамбур) непосредственно наружу открывается не по направлению выхода из здания (1 этаж здания)	ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.22. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания» что не противоречит требованиям п. 4.2.6. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания»	01.12.2022	
2.	Предел огнестойкости площадок лестниц и ступеней лестничных маршей в лестничной клетке №3 менее R60 (отсутствует огнезащитная обработка)	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2. Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону»	01.12.2022	
3.	Предел огнестойкости площадок лестниц и ступеней лестничных маршей в лестничной клетке №4 менее R60 (отсутствует огнезащитная обработка)	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2. Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений, приведены	01.12.2022	


		в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону»		
4.	Предел огнестойкости площадок лестниц и ступеней лестничных маршей в лестничной клетке №5 менее R60 (отсутствует огнезащитная обработка)	п ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2. Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону»	01.12.2022	
5.	Предел огнестойкости площадок лестниц и ступеней лестничных маршей в лестничной клетке №6 менее R60 (отсутствует огнезащитная обработка)	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 22.07.2008 г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2. Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону»	01.12.2022	
6.	Высота ступени в лестничной клетке (пом. 1.59) составляет 32,5 см	ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» п. 4.4.3. Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1, а ширина проступи - как правило, не менее 25 см, за исключением наружных лестниц; высота ступени - не более 22 см и не менее 5 см» что не противоречит требованиям п. 4.4.2. Свода правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см»	01.12.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

заведующий МАДОУ № 40 Ганус О.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Свердловскому району г. Красноярск ОНД и ПР по г. Красноярску старший лейтенант внутренней службы Кудра Д.Д.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.